

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дрогобич, вул. Будівельна 8 № 1 від « 11 » березня 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 11 » 03 2024 року № Туповий, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер слюсар ТО Думко Ігор Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід потребує фарбування
- 2) Відсутність актів перевірок ДБК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалося
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пфарбувати відсутній газопровід - 3 місяці
Провести перевірку та профілактику ДБК - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження
Думко І. І.
Вешемський 11.03.24р.
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)