Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Червоноград вул.Мазепи № 5 від «18» 03 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «18» 03 2024 року № типовий працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер служби ТО Дубина Мирослава Іванівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ввідний газопровід потребує фарбування
2) Відсутні акти перевірки ДВК
3) Зашито кран (кв. 61)-стояк в балконі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ______________________________
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Провести перевірку на прочистку ДВК-1місяць
Пофарбувати ввідний газопровід - 3місяці
Винести кран за межі балкону - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Дубина М.І. 18.03.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений гол. пр. ЖК Гірник
[illegible]
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)