

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ 115

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. сфм Вар. Вакзалона, 100 № _____ від « 19 » 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстр електрик Іра Віра Каталє Дамбіва
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 100.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід нагрівець газобудови
- 2) Відсутність актів перевірок ДВК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено
власне

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Роботи з газопроводу - 3 місяці
провести перевірку та промиту ДВК - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Іра Віра Каталє
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Ірина М. М. Давид
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)