

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дрогобич, вул. 22 січня 32
(місце складання)

№ 72

від «01» квітня 2024 року

Відповідно до договору від «01» квітня 2024 року № Тчп.051 працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер слесаря ТО Дмитро Ігор Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДБК
- 2) Ввідний газопровід потребує оформлення
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

не припинювалося
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Провести перевірку та промити ДБК - 1 місяць
Проформувати ввідний газопровід - 3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Дмитро І.В.

Васильович М.М.

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

02.04.2024р
(дата)

_____ (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)