

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів № 46 від « 22 » 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № тшовиб працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, наймана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №13 вул. Плавська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вводний газорівід потребує фарбування
- 2) вводний газовий переверталь ВВК
- 3) кабель на газоріводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрасити вводний газорівід змислом
Провести перевірку та переверталь ВВК змислом
Виконати кабель з газоріводу - змислом

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Андрій М.І. 22.05.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Андрій

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)