

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Червоноград № 50 від «27» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № ТШВ/М/ працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер Сергій ТО Офіса Курасова Ваніва
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 вул. Келу

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

1) Відсутній газоробід потребує фарбування

2) Відсутній акти перевірки ДВК

3) Відсутній фотометр; 4) Кабель на газоробід

5) Зачекало втрачено; 6) Зачекало газоробід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: вхідних дверей

не здійснювалося
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідів та строки їх виконання:

Покрасити відсутній газоробід - 3 місяці
Професійно перевірити та професійно ДВК - 1 місяць
Ремонтувати кабель - 1 місяць
Виміряти фазу; розв'язати газоробід з міном
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) якщо потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Шевчук А.П.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.05.24р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)