

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Львів.

№ 300

від «01» 05 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 05 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер слюсар механічного обслуговування Шуліга Вл  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Вашильвіча 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Покредеє газопровід ввільний газопровід.
- 2) Рушники в переходах через стіни зашурбані цементним
- 3) розчином

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
не здійснювалось.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
не проводилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести електричне ввільнення газопроводу у мерин до  
01.09.24р. Рушники в переходах через зовнішні стіни  
привести до норми ПБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) бу пошреди

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-555-11-04

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. ст.о. Шуліга Вл. ШВР 01.05.24

(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)