

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Стрий Катанка 13
(місце складання)

№ 85 від « 5 » 04 2024 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № 110/01/24 працівником(ами)
виконавця робіт, Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер слесаря з ір Буча Катанка Самбуковська
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт ДЗВК
- 2) Відсутній газопровід пофарбований фарбуванням
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

правильно перевіряти та проміряти ДЗВК - сам слесар
відсутній газопровід пофарбувати - з місця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Буча Н.О
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

З актом ознайомлений:

[Підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)