

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Яворів вул. О. Маковець № 30 від « 9 » квітня 2024 року
(місце складання)

Згідно до договору від « » 20 року № типовий, працівником(ами)
онавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Олександр СТО Буняк Андрій Михайлович
іменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)

онано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 100.

а результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

а результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідний газопровід потребує фарбування
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3)

а результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

що складено акт про недопуск (додається).

езультатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

агатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

зисновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

фарбувати ввідний газопровід в термін одного місяця
зати акти перевірки ДВК в термін одного місяця

рієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

онтактний робочий телефон представника виконавця)

оживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
сплочення газового обладнання.

щівник,

З актом ознайомлений:

й виконав обстеження

Буняк А.М.
прізвище, ім'я та по батькові

09.04.24р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)