

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Трускавець, вул. Моголи
(місце складання)

№ 376

від «28» серпня 2024 року

Відповідно до договору від «28» серпня 2024 року № Питовий, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер слесар ТО Дмитро Ігор Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввізний газоробіг компресу фарбування
- 2) Відсутність азмів пере в'рою ФСК
- 3) Замкнений ввізний газоробіг

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалося
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

не припинювалось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести перевірку та фарбування ФСК - Змісту
Повфарбувати ввізний газоробіг - Змісту
Розкрити ввізний газоробіг - Змісту

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Дутко І. В

Величківський В. П

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

28.08.2024р

(дата)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)