

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Червоноград  
(місце складання)

№ 74 від «12» 06 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №      працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Найшмер Сириди ТО Рубина Мирослава Василівна  
(найменування об'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20 вул. Будівельни

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній газаробід потребує фарбування

2) Відсутній окис перевірки ДВК

3) Забито крани в шлюзах 4) стале 2, 3, 4

5) Відсутній футляр  
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до       
не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежилового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не здійснювалося

(багатоквартирного будинку, в цілому або № квартири, № або опис розташування нежилового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Нефарбування відсутній газаробід - 3 місяці

Провести перевірку та прочистку ДВК - 1 місяць

Відсутній окис перевірки - 1 місяць

Забито крани в шлюзах з газаробідом - 1 місяць  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібне

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Швецю А.П.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

     12.06.24

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)