

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Червоноград
(місце складання)

№ 68 від «12» 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № Технічний виконавцем (ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер Сергій Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, заїмана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 вул. Будівельна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Внутрішній газопровід потребує фарбування
- 2) Внутрішні антени перевірки ДВК
- 3) Зміщено кран на стояк № 12, 4) Наданий ордер
- 5) Зміщено внутрішній газопровід (15 м) 6) Наданий ордер на газопровід

За результатами обстеження здійснено несамоініційований доступ до

м здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

м. Червоноград

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести фарбування внутрішнього газопроводу - Зміщено
Провести перевірку та пропуску ДВК - Зміщено
Надати дошки до крана на стояк № 12 - 1 місяць
Надати дошки до внутрішнього газопроводу; Технічний

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Швець А. П. 12.06.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)