

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Червоноград
(місце складання)

№ 65 від «11» 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № Тшобвнб працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби ТОВ «Філія Мирослава Вашивіна
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 вул. Грінченка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід потребує опрацювання
 - 2) Відсутні акти перевірки ДВК
 - 3) Відсутній доступ до країв на стелі кв. 1/1
 - 4) Відсутня газопровід у разі до підпорок (20 м.)
 - 5) Відсутні фішвери в кабелі на газопроводі
- не здійснювалося
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Опрацювання відсутній газопровід - з місця проведення перевірки до процесу ДВК - Тшобвнб
Надати доступ до країв на стелі кв. 1/1. Розшити
фішвери в газопроводі. Ремонтувати кабель
не потребує

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Швець А.П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

[Підпис] 11.06.24р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)