

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Червоноград № 160 від « 08 » 08 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № Тимовий працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
старший майстер служби ТО Юлія Мирослава Вашива
(на іменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, за іменою посади, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 53 вул. Г. Бандери

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено невідоліки (потрібне підкреслити)
За результатами обстеження виявлено наступні невідоліки (у разі виявлення невідоліків):

- 1) Видний газуровід потребує фарбування
- 2) Висунути окис перевірити АВК
- 3) Видно краще вимірювати (4 мм, 4 см.)
- 4) Видно окис газуроводу (4 мм)

За результатами обстеження здійснено неаданкційований доступ до:

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених невідоліків та строки їх виконання:

Покрашування видний газуровід - 3 місяць
Провести перевірку та проаналізувати АВК - 1 місяць
Видити краще та газуровід - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Шевчук А. П.

AS

08.08.24р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)