

Додаток 5  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Червоноград № 117 від 16 » 07 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року № ТШВБ/24 працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер сервісу ТОВ АРІМА Петросява Іванівна  
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30 вул. Шевченка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газоробід утримує фарбування
- 2) Відсутній анкер через різницю ДВК
- 3) Відсутній фармер, ч. кабелів на газорободі
- 4) Забито дротівом газорободу (19 м)

За результатами обстеження здійснено песанкціонований доступ до:

не здійснювалися

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відсутність газоробід - змістити  
дротівом через різницю та приєднати ДВК - імістер  
ремонт фарми кабелів, розшити газоробід - імістер

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не утримує

Контактний робочий телефон представника виконавця) -

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Швець А. П.

16.07.24р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)