

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Червоноград
(місце складання)

№ 96

від «28» 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № тепловий працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Найсмер Сергій Т О Юліана Мерасюла Васівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33 вул. Шевченка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газоробід потребує фарбування
 - 2) Відсутній акумулятор перевірки ДВК
 - 3) Завантажено крау, кв. 36 (вхідні двері)
- и достатньо мерти (в стіні)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

и здійснювалося
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

и припинялося
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відсутній газоробід нафарбувати - здійснює
Група перевірку та процесу ДВК - місяць
Надати достатню до крау та мерти - місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) и потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Мелешко В. І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.06.24р.

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)