Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Городок вул. В. Чорновола № 99 від «08» серпня 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року № типовий працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
старший майстер СТО Гірняк Андрій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Ввідний газопровід потребує фарбування
2) відсутній акт перевірки ДВК
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати ввідний газопровід в термін одного місяця
надати акти перевірки ДВК в термін одного місяця
_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує
Контактний робочий телефон представника виконавця) –

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Гірняк А.М.	08.08.2024р		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)