

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

## АКТ

### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів  
(місце складання)

№ 1624 від «28» 08 2024 року

Відповідно до договору від «28» 08 2024 року № , працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавець робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Чиївська 20

За результатами обстеження: не виявлено/знайдено недоліків (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Стільди погорбували газо проводу. Ремібр.
- 2) Перех драх тру білини стіни захувані
- 3) Існують розтини

За результатами обстеження здійснено-ісанкціонованій доступ до:

не обріємлювалося

(№ квартири, № або опис розташування жилищовоого приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додасться).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не працює

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування жилищовоого приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Стільди погорбували вібратор газо проводу у перший  
до 10.24р. В перех драх тру білини стіни привели  
до норм 17.08

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675531104

Споживач, яким припинено газопостачання, попередженні про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Петро Святослав Ігорович  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

28.08.24  
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпись замовника)