

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

л. Радець № 146 від « 31 » 07 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № Тимошук працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер слесарі ТОВ Алена Миколаївна
(найменування суб'єкта господарювання) — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові Зашів
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30 вул. Львівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ввідний газопровід потребує фарбування

2) Ввідний кабель перевірки ДВК

3) Ввідний опутинер

4) Кабель на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несаєкціонований доступ до:

не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрашування ввідний газопровід - 3 місяці
Провести перевірку та професійну ДВК - 1 місяць
Виконати кабель з газопроводу - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Швець А.П.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис)

31.07.24р.

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності).

підпис замовника)