Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Самбір вул.Купелева № 72 від «10» червня 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року № типовий, працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Самбірське УЕГГ - старший майстер служби технічного обслуговування – Гринда О.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу на кранi Ду25мм.-4; Ду20мм.-2; контрогайці Ду25мм.-2;
2) Ду20мм.-5; муфтовому з'єднанні Ду25мм.-1; Ду20мм.-1.
3) Ввідний газопровід потребує фарбування.
4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
не здійснювалось,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Витік газу при виконанні робіт технічного обслуговування - усунено
Ввідний газопровід пофарбувати в термін 2 місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не має

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Гринда О.С. [підпис] 10.06.24р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)