

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Давуїв  
(місце складання)

№ 96/24 від «26» 06 2024 року

Відповідно до договору від «    »      20     року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

с. Максимів власник тер.обслуговування А. Баромок  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Галицька 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) потребує податкування вв'язки газопроводу

2)     

3)     

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

не здійснювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

потребує податкування вв'язки газопроводу  
у термін до 26.06.24р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібен

Контактний робочий телефон представника виконавця 066-65-87-174

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

А. Баромок 26.06.24

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з онов.-безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис замовника)