

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів
(місце складання)

№ 2386

від «08» 11 2024 року

Відповідно до договору від «08» 11 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петрів Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконавцю роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Видолюк 089

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно поорядувати газороботу. Зуміє в
- 2) переходити через зовнішні стіни за допомогою
- 3) уведення спеціальних розеток

За результатами обстеження здійснено/не здійснено доступ до:

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування житлового приміщення багатоквартирного будинку)

про це складено акт про недопуск (подається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не перевірялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування житлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновок / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потрібно поорядувати будинок газороботу у період з 08.03.25р. Зуміє в перехідні через зовнішні стіни
привести до норми ПБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

0675531104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петрів Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.11.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)