

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів
(місце складання)

№ 2012

від «02» 10 2024 року

Відповідно до договору від «02» 10 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

МАЙСТЕР СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕТРІВ СВЯТОСЛАВ ІГОРОВИЧ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по-батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Роллошуківка 60.10

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зоб'являє парабудування газопроводу. Рухливі в парабудуваннях
- 2) через довгі шлі стіни демонтаж цементним розчином
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зоб'являє парабудування ввдм газопроводу у терашин
до 01.03.2025 р. Рухливі в парабудуваннях через довгі шлі стіни
привести до норми ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

0675531104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петрів Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по-батькові)
(за наявності), підпис)

02.10.2024
(дата)

(прізвище, ім'я та по-батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності),
підпис замовника)