

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

### АКТ

#### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Камішка-Бузька  
(місце складання)

№ 205

від « 03 » 09 2024 року

Відповідно до договору від «      » 20 року № Техобсл працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби ТО Вадим Мирасєва  
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 вул. Богуща

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газоробід потребує фарбування
- 2) Відсутній облік перевірки ДВК
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести фарбування відсутнього газоробіду - 3 місяці  
Провести перевірку та прояснити ДВК - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Швецю А.П. AS 03.09.24

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)