

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Камішня-Бузька № 206 від «03» 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № Тшовий працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер слесарі ТОВ Дубина Миродіава
(на іменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 вул. Богуша

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовілки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовілки (у разі виявлення недовілок):

- 1) Відкритий газопровід потребує фарбування
- 2) Відкритий асбест перевірити ДВК
- 3) Зачилено край $\varnothing 20$ мм
- 4) Зачилено газопровід $\varnothing 20$ мм - 12 м

За результатами обстеження здійснено/не здійснено/частково здійснено доступ до:

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовілок та строки їх виконання.

Відкритий газопровід потребує фарбування 3м
Провести перевірку та процесу ДВК - 1 місяць
Розкрити край та газопровід - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) -

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

з актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Шевчук А. П. 03.09.24р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)