

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Комчеша-Бузька № 207 від « 03 » 09 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № ТШОВШ працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старшим майстер служби ТО Рубша Мирослава  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 вул. Богуша

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (погрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід, потребує оформлення
- 2) Недостатній розмір перевірки ДВК
- 3) Відсутній край 25 мм  
у коробці на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (погрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Оформлення відсутнього газопроводу - зміна  
проблемної перевірки та промісної ДВК - це  
розширити край, встановити газопровід  
коробку - це

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Швець А. П. AS 03.09.24р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)