

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Машинна-Бузька № 229 від « 12 » 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № Теховий працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби ТО Дудина Мирсирва
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Кашуба
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 28а вул. Героїв
Цесисів отки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено неюліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні неюліки (у разі виявлення неюліків):

- 1) Відсутній газоробід потребує фарбування
- 2) Відсутній апли перевірки та прочистки ЗВК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених неюліків та строки їх виконання:

Фарбування відсутній газоробід - 3 місяці
Провести перевірку та прочистку ЗВК - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Швец А. П. 12.09.24 р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)