

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

п. Кам'янка-Бузька № 233 від «18» 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № Тимошук працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби ТО Рубина Мирослава Васильвна
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, зазначається, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 36 вул. Героїв
Кебесімов Світлі

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) Відсутній газопровід потребує фарбування
- 2) Відсутні дієві перевірки ДВК
- 3) Забезпечено газопровід (23м.)
- 4) Забезпечено крап та газопровід (32 м.)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежилового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежилового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:

Фарбування відсутнього газопроводу - 3 місяці
Провести перевірку та професійний ДВК - 1 місяць
Відсутній крап та газопровід - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Мельник А. П. 18.09.24р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)