

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Камішка - Бузька  
(місце складання)

№ 239

від «24» 09 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року № Тимошук працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби ТО Юліана Миколаївна Ванівна  
(на іменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займача посади, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 50 вул. Героїв  
Небесної Сотні

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність газоробіт потребує оформлення

2) Відсутній акт перевірки ДВК

3) Кабель на газопроводі, вилучено крами 4 шт.

4) Замість газопроводу, замінено санітарний доступ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не здійснювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Тюфарбування вадний газоробіт - 3 місяць  
Провести перевірку та оформити ДВК - 1 місяць  
Ремонтувати кабель; вилучити крами та  
замінити газопроводу - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, поінформовані про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Мішель А. П.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

24.09.24р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)