

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньообудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньообудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Кашинець-Бузька № 241 від «24» 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № ТШОВ/24 працівником(ами),
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер служби ТО Рубина Мирослава Іванів
(назва суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 вул. Пучківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідний газопровід потребує фарбування
- 2) Ввідний одноконтурний та трьохконтурний ВВК
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалося
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинювалося
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрасити ввідний газопровід — змієвим
провести перевірку та промивку ВВК. 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шевць А.П. 24.09.24р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)