

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Камішня-Бузька
(місце складання)

№ 249

від «25» 09 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № ТШОВ/Б працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старшим майстром Сергієм Т. Дубиша Мирослава Іванів
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 87 вул. Драгоманова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено не додоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні не додоліки (у разі виявлення додоліків):

- 1) Вводний газопровід потребує фарбування
- 2) Відсутня перевірка ДВК
- 3) Зайнята ділянка газопроводу (25 м.)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених додоліків та строки їх виконання:

Провести перевірку та промивку ДВК - 1 місяць
Провести фарбування вводного газопроводу - 3 місяці
Розвільнити газопровод - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) -

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Швець А. П. А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.09.24р.

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)