

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Камішня - Бузька № 261 від « 30 » 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № ТШОВ/17 працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Олександр Майснер сироти ТОВ Афіша Мирослава Іванівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 23 вул. Садовського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) Відсутній газорегулювальний пристрій (ВРГ) потребує опрацювання
- 2) Відсутній автоматичний перевірник ВРГ
- 3) Забито діаметр газорегулювальний (15 мм.)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до _____

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:

Опрацювання відсутнього газорегулювального пристрою - 3 місяці
Проведення перевірки та опрацювання ВРГ - 1 місяць
Взяття газорегулювального пристрою - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Григорук В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)