

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів
(місце складання)

№ 24.38 від «27» 11 2024 року

Відповідно до договору від «24» 11 2024 року № , працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № борницька 34.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Фотобуде порафуовані газопроводи. Футер в переході
- 2) серед довішій стіні двері засмочені чесучним розчином
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено-желаній доступ до:

не дієємося

(№ квартири, № або опис розташування нехвалового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не припиняється
(багатоквартирного будинку в цілому, або № квартири, № або опис розташування нехвалового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Фотобуде порафуовані відтинки газопроводів у переході
до 01.03.25 р. Футер в переході серед довішій стіні
прибачи до порту ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомленій:

Петро Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпись) 27.11.2024 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпись замовника)