

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів
(місце складання)

№ 2443 від «27» 11 2024 року

Відповідно до договору від «27» 11 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 60рениода чч.

За результатами обстеження: не виявлено недоліки (потреба підкорснити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Фотобуде пофарбування газопроводу 90 см в переходах
- 2) тереза дверіні стіни дашниці чистити редним
- 3) —

За результатами обстеження здійснено хесанкіонованій доступ до:

не єдісно висосе

(№ квартири, № або опис розташування нехітлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додаток).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нехітлового приміщення
багатоквартирного будинку (потреба залишити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Фотобуде пофарбування 80 см газопроводу 90 см в переходах
01.03.25. 90 см в переходах тереза дверіні стіни
прибрати до кінця 17БСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)