

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів  
(місце складання)

№ 2462

від «28» 11 2024 року

Відповідно до договору від «28» 11 2024 року №, працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Борисова 8.

За результатами обстеження не виявлено недоліки (потреба підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потребує порізування стоячої води - фільтр в переходах
- 2) через добиші стіни досліджені чистотним розширом
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено вимірюваній доступ до:

не прорізано віконе  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не прорізано

(багатоквартирного будинку в цілому, або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потреба засвічати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потребує порізування відини гарячої води у переходах  
90 01.03.25. фільтр в переходах через добиші стіни  
рефлекс до чоренім ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675531104

Споживач, якому припинено газопостачання, попереджений про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

28.11.2024  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)