

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання та
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів

№ 1902

від «17» 08 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «17» 08 2024 року №, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

маєстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Балтійська 1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліків (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потребує подовження газогрубоду. Футажи 6
- 2) деякі двері серед кімнат є відкритими
- 3) заселенім професіоналами.

За результатами обстеження здійснено жсанкціонований доступ до:

не заселені

(№ квартири, № або опис розташування нехітлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нехітлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потребує подовження газогрубоду чи заміна
деякі двері в неподхідних місцях
заселенім професіоналами

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.08.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)