

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

## АКТ

### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів  
(місце складання)

№ 2234 від « 4 » 11 2024 року

Відповідно до договору від « 4 » 11 2024 року № , працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Ваговеського 13.

За результатами обстеження: не виявлено недоліків (потребе підредресити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібне пофорубування газопроводу. Димляти було
- 2) перехідна герметичність газопроводу
- 3) ущемлювали розтапії

За результатами обстеження надано доступ до:

що зробилися

(№ квартири, № або опис розташування комітетового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (здається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: з пробори

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування комітетового приміщення  
багатоквартирного будинку (потребе зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потрібне пофорубування віорний газопровід у термін  
до 01.03.2024 р. Димляти в переходах через газопровод стиснути  
привесами по церкви ГБС.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675531104

Споживач, яким припинено газопостачання, попередженні про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Петро Святослав Ігорович  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

4.11.2024  
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)