

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання та
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів

(місце складання)

№ 2232

від « 4 » 11 2024 року

Відповідно до договору від « 4 » 11 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(займенуваних суб'єктів господарювання — виконавця робіт, заміннико посади, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Вигодського 15

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліків (потребе підкористити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потребує пофорбурочі газогрубір. Димляти б
- 2) перехувати через добичні стіни з діаметром
- 3) усунені тими розгини

За результатами обстеження здійснено/виявлено/виявлено недоліків доступ до:

не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складаєсь акт про недоліків (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потребе зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потребує пофорбурочі вбудовані газогрубір з першим
до 03 лібр. Димляти в перехожах через добичні стіни
привести до норми ПБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675551104

Споживач, яким припинено газопостачання, попереджено про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпись замовника)