

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудниківих систем газопостачання та  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудниківих**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Львів  
(місце складання)

№ 2293 від « 4 » 11 2024 року

Відповідно до договору від « 4 » 11 2024 року № , працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович  
(займаний суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Ремонтного 17.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потребне підредагувати).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Задрібування газопроводу. Фтізри 6
- 2) перехорах через зовнішні стіни за масу спр.
- 3) земельних розтинів

За результатами обстеження здійснено/нездійснено доступ до:

не дрігчевого

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про це складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потребне підредагувати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Задрібування газопроводу ввіртий газопровід чи перегорідка  
ро від 03.25р. Фтізри в перехорах через зовнішні стіни  
при бес ти ро порані 17.05.25

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

4.11.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)