

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М.Львів
(місце складання)

№ 2296 від « 4 » 11 2024 року

Відповідно до договору від « 4 » 11 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

маєстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавець робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Виговського, 21

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліків (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Затримані подорожні газу в обсязі
- 2) перегороджена бойлерна стінка за газовим
- 3) демонтажні розчини

За результатами обстеження здійснено діагностика доступу до:

не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (довістися).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не приєднується

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне засвічити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Затримані подорожні газу в обсязі в перегороджена бойлерна стінка
до 01.03.25 р. Затримані в перегороджена бойлерна стінка
привески по нормам ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0675531104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Петро Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

4.11.24
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпись замовника)