

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів
(місце складання)

№ 2335

від « 11 » 11 2024 року

Відповідно до договору від « 11 » 11 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільна мережа України»

Майстер служби технічного обслуговування Петрів Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові) — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Варолевського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіжки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіжки (у разі виявлення недовіжок):

- 1) Необхідно пофарбувати газопроводу. Додати в
- 2) перехресті через зовнішні стіни замазати
- 3) цементним розчином

За результатами обстеження здійснено неакціонований доступ до:

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіжок та строки їх виконання:

Необхідно пофарбувати вхідний газопровід у межах
по о. 0325р. Додати в перехрестях через зовнішні стіни
привести до норми ПБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петрів Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

11.11.2024
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)