

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів
(місце складання)

№ 2288 від « 1 » 11 2024 року

Відповідно до договору від « 1 » 11 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

менестр служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Виговського 7.

За результатами обстеження: не виявлено/знято недоліків (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібна подбарбування газопроводу. 77 мілрд 6
- 2) перехід від газопроводу в перегородку
- 3) Усмоктувач розгорнутий

За результатами обстеження здійснено/недоступний доступ до:

не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування можливого приміщення
багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (довідка).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводилося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартира, № або опис розташування можливого приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зауважити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потрібна подбарбування 77 мілрд 6
до 01.03.2024 р. 77 мілрд 6 в перегородках
перед газопроводом
приєднати до горелки 076 СГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675551104

Споживач, якому припинено газопостачання, попередженні про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Петро Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлено:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)