

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів
(місце складання)

№ 2188 від «24» 10 2024 року

Відповідно до договору від «24» 10 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавець робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Г.УПА 17.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Задимлення вентиляції гарячої води.
- 2) Задимлення вентиляції гарячої води.
- 3) Задимлення вентиляції гарячої води.

За результатами обстеження здійснено/несанкціонований доступ до:

Іє газова кол

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Задимлення вентиляції гарячої води в спальні в 00:00-03:00 в переходах
задимлення вентиляції гарячої води в спальні в 00:00-03:00 в переходах
при введенні до норм 17:00 ГСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 06755-1104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович 24.10.2024
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпись замовника)