

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Львів  
(місце складання)

№ 2499 від « 25 » 11 2024 року

Відповідно до договору від « 25 » 11 2024 року № , працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавець робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Гер. УГА 3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підхреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потребує погорубування горизонтальних труб
- 2) перехорах через зовнішні стіни замасовані
- 3) Смоктильна розетка

За результатами обстеження здійснено/несанкціонований доступ до:

не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (довістися).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не прибирається

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потребує погорубування всіх горизонтальних труб у першому  
до 01.03.25 р. Ремонти в перехорах через зовнішні стіни  
призвести до норм ГБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попопереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович 25.11.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)