

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Львів

(місце складання)

№ 2337

від «11» 11 2024 року

Відповідно до договору від «11» 11 2024 року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(нафисування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконавко роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №Гаудемою 1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліків (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність поєднання більшого газопроводу. Димир в
- 2) переходах дріз зовнішніх оточуючих залишок
- 3) уселитими розривом.

За результатами обстеження здійснено/нездійснено/заборонений доступ до:

не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування відповідного приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (лодається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування конкретного приміщення
багатоквартирного будинку (хочіть зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відсутність поєднання більшого газопроводу у димирі
по об'єзнику. Димир в переходах через зовнішні оточуючі
привески обробити ГБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675531104

Споживач, який припинено газопостачання, попереджено про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомленій:

Петро Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)