

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудівкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудівкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів
(місце складання)

№ 2061 від « 04 » 16 2024 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільний мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17 р/2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ~~Багребус зафіксувавши газопроводу, розміри в переходах~~
- 2) ~~зробивши стійко засилений розчин~~
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено десанкціонований доступ до:

№ квартири, № або опис розташування жилищової приміщення
(№ квартири, № або опис розташування жилищової приміщення багатоквартирного будинку)
про цю складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не проводиться

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування жилищової приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

~~Багребус зафіксувавши газопроводу, у термін до
01.03.25 р. розміри в переходах через фланчи стійко засилений
засилений розчин~~

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675551104

Споживачі, яким кримінсько газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.10.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)