

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів
(місце складання)

№ 2056 від « 04 » 10 2024 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільна мережа України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № РДП № № 04.10.2024 № 13

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліків (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Б'ється підробуванням газопроводу, тубуси в переходах
- 2) серед дверей є щілини, які можуть пропускати
- 3) _____

За результатами обстеження надано несанкcionований доступ до:

нр ділсяючись
(№ квартири, № або опис розташування жилищового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додасться).

За результатами обстеження припинено газопостачання: нр перебуває

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування жилищового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначати))

Висновок / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Б'ється підробуванням 1-го газопроводу у терасі від 01.03.25 р. 90% серед переходів через двері є щілини, які можуть пропускати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675551104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович 04.10.24
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпись замовника)