

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудівкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

### АКТ

#### технічного обслуговування внутрішньобудівкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів

(місце складання)

№ 2346

від « 12 »

11 2024 року

Відповідно до договору від « 12 » 11 2024 року № , працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільний мережі України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Риселівська 5.

За результатами обстеження не виявлено недоліки (потребе підкористати).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надобує парфування газопроводу. Руберо в переходах
- 2) серед дзвінків стінок дренажних чечепильних рутищ
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено експланований доступ до:

не здійснено  
(№ квартири, № або опис розташування жилищного приміщення  
багатоквартирного будинку (потребе зауважити))  
про що складено акт про недопуск (подастися).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартира, № або опис розташування жилищного приміщення  
багатоквартирного будинку (потребе зауважити))

Висновок / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надобує парфування газопроводу в переходах  
до 01.03.2024. Руберо в переходах серед дзвінків стінок  
привести до норми ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0675551104

Сложивачі, яким припинено газопостачання, повідомлені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Петро Святослав Ігорович  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомленій:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)