

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

## АКТ

### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів  
(місце складання)

№ 2018 від « 02 » 10 2024 року

Відповідно до договору від « 02 » 10 2024 року № , працівником(ами)  
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

маєстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 101-100.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потребує посередування газопроводу. Гуттер в перегород
- 2) терезувачі стін душниці, щемінгом рожном
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не виявлено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потребує посередування ввійніч газопроводу у тересінці  
до 01.03.2024. Гуттер в перегороді через душінці стін  
привести до норми ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675531104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Петро Святослав Ігорович 02.10.24  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)