

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів
(місце складання)

№ 2035 від « 03 » 10 2024 року

Відповідно до договору від « 03 » 10 2024 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільна мережа України»

Майстер служби технічного обслуговування Петро Святослав Ігорович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Рушавській 11, 10/9

За результатами обстеження не виявлено/вичленено недоліки (потребе підкористити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Фотребує порушення газопроводу, труби в перехордах
- 2) Серед дверей стін з'ясовані частичні розчини
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено кесанкціонований доступ до:

_____ (М квартери, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку),
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не перевірюється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартери, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потребе підкористити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Фотребує порушення газопроводу в перехордах до
01.03.25 р. 795 меси в перехордах перед фріши спін прокру
за фасадом ЛБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675531104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомленій:

Петро Святослав Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

03.10.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпись замовника)